



**PROVVEDIMENTO**  
**AFFIDAMENTO DIRETTO**  
**PER FORNITURA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI PER GRUPPI DI**  
**CONTINUITÀ EMERSON PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE**  
**(AD18\_002\_MEPA)**

**PREMESSE**

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario procedere all'acquisizione della "Fornitura di batterie di accumulatori per gruppi di continuità Emerson presso la sede centrale del CSI-Piemonte" dalla società Powermedia S.r.l., che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

**PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE**

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione della fornitura in oggetto, individua le seguenti voci:

**A) Importo fornitura oggetto d'appalto**

A1	Importo a base d'asta per fornitura di batterie di accumulatori per gruppi di continuità Emerson presso la sede centrale del CSI-Piemonte	Euro 33.670,00
	<b>Totale A</b>	<b>Euro 33.670,00</b>

**B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso**

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 330,00
	<b>Totale B</b>	<b>Euro 330,00</b>

	<b>Totale A + B</b>	<b>Euro 34.000,00</b>
--	---------------------	-----------------------

**C) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

C1	Spese per contributo ANAC ( <i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i> )	Euro 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 7.407,40
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 72,60
	<b>Totale C</b>	<b>Euro 7.480,00</b>

	<b>Totale A + B + C</b>	<b>Euro 41.480,00</b>
--	-------------------------	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 34.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri

derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione della fornitura in oggetto è pari a Euro 30.740,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 330,00 (oltre oneri di legge).

#### **DURATA**

La consegna della fornitura di batterie di accumulatori per gruppi di continuità Emerson presso la sede centrale del CSI-Piemonte, inclusa la relativa posa e collaudo, deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla stipula del Contratto.

#### **TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore della società Powermedia S.r.l. che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: IT Production S.r.l. – Powermedia S.r.l. – Accumulatori Gidi S.r.l. – Digitecnica S.r.l. – F.E.M.I. Elettronica S.r.l. – Net.Com S.r.l. – Sinercom S.r.l.; Fornitori partecipanti: Accumulatori Gidi S.r.l. – IT Production S.r.l. – Sinercom S.r.l. – Powermedia S.r.l.).

I Fornitori consultati sono stati individuati selezionando gli Operatori Economici abilitati al Bando di riferimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) ("Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio") che offrono il modello di batterie oggetto di approvvigionamento ("FIAMM tipo 12FLB400"), ed effettuano oltre alla fornitura pura del bene anche la relativa posa, collaudo e smaltimento.

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 31 marzo 2016 - in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016 - il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura è Giorgio Golzio – Area Facility Management.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione della "Fornitura di batterie di accumulatori per gruppi di continuità Emerson presso la sede centrale del CSI-Piemonte" dalla società Powermedia S.r.l., entro 20 giorni dalla stipula del Contratto, per un importo pari a Euro 30.740,00 (trentamilasettecentoquaranta/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 330,00 (trecentotrenta/00) (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Facility Management (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati (Allegato 2)

Torino, 19 GENNAIO 2018

Il Direttore Amministrazione e  
Approvvigionamenti

FIRMATO IN ORIGINALE

(Franco Ferrara)



<b>RdA</b>	<b>WBS</b>	<b>Codice Materiale CSI</b>
2017000423	M12-SISD	30237280-5-000

## MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### FORNITURA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI PER GRUPPI CONTINUITA' EMERSON PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE

#### 1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Durante controlli effettuati a fine 2015 sui gruppi di continuità statici Emerson, acquistati nel 2008 ed installati presso la sede centrale del CSI-Piemonte (Corso Unione Sovietica, 216 – Torino), è emerso che gli accumulatori hanno iniziato a perdere l'affidabilità iniziale.

Alcune batterie installate presentavano segni di vulcanizzazione della protezione, per questo motivo sono state rimosse, smaltite e non sostituite, e di conseguenza gli accumulatori, così ridotti, non riescono più a garantire piena autonomia (10 minuti) ai gruppi di continuità, ma garantiscono solamente 1 minuto.

La piena autonomia del gruppo di continuità è fondamentale, perché permette, in mancanza di alimentazione elettrica, di garantire la continua alimentazione di tutta la rete secondaria che alimenta gli uffici presenti al civico 218 di Corso Unione Sovietica e ai piani ribassato, terra, primo, secondo e piano mansarda del civico 216 di Corso Unione Sovietica e che ad oggi risulta ridotta a seguito della perdita di affidabilità degli accumulatori.

Inoltre la sostituzione delle batterie permetterà la separazione totale dell'impianto che alimenta il CED, illuminazione d'emergenza compresa, dall'impianto elettrico dell'intero stabile, diminuendone il rischio di guasti. Con la fornitura in oggetto si porta a termine il processo di separazione degli impianti iniziato nel 2016.

Pertanto, si rende necessario procedere con la sostituzione delle batterie, al fine di ripristinare un pieno utilizzo dei gruppi di continuità.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento.

#### 2. Oggetto

Il presente affidamento prevede la sostituzione degli accumulatori esistenti. Attualmente sono installate, per ogni gruppo di continuità, 2 stringhe da 40 elementi ciascuna, di batterie FIAMM tipo 12FLB400. Gli accumulatori da fornire e

posare sono in totale 160 e dovranno essere di tipologia ermetica come le precedenti.

Le batterie e gli accessori da fornire in opera dovranno essere conformi alle norme:

- IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per accumulatori regolati da valvola (VRLA);
- IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA;
- British Standard BS 6290 Parte 4;
- Guida Eurobat "High Performance" - 10-12 anni.

La consegna della fornitura in oggetto, inclusa la relativa posa e collaudo, deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula del contratto.

### **3. Disponibilità di spesa prevista**

L'importo complessivo previsto per la fornitura in oggetto, inclusa la relativa posa in opera, è pari a Euro 34.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 330,00) ed è stato determinato tramite indagine sui vari listini prezzi rilevabili on-line sui siti dei rivenditori autorizzati del prodotto richiesto.

### **4. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA**

Relativamente alla tipologia della fornitura oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 17 ottobre 2017, è risultato negativo.

Infine, per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), in particolare all'interno del bando "Beni" è risultata presente la categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" e il CPV "30237280-5 – Accessori per l'alimentazione" ai quali può essere ricondotto la fornitura oggetto d'appalto.

Configurandosi il presente affidamento come fornitura riconducibile al bando sopra citato, risulta possibile la gestione dell'affidamento tramite MEPA.

### **5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013**

L'intervento in oggetto rientra nel perimetro dei controlli ISO 27001:2013 in quanto è a garanzia del buon funzionamento nel tempo dei sistemi di continuità elettrica del CED, componenti essenziali tra i servizi di Facility Management certificati.

### **6. Conformità alle disposizioni ISO 50001:2011**

N.A.

**7. Giustificazione di richiesta**

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto da aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Torino, 19 ottobre 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

Bruno Orifalco  
(Ufficio Tecnico)

FIRMATO IN ORIGINALE

Giorgio Osvaldo Golzio  
(Direzione Facility Management)

*Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti*

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'avvenuta verifica in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali o altri Soggetti Aggregatori ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 496 e 498, della Legge 208/2015 e s.m.i., nonché in ordine all'esistenza o meno del prodotto oggetto di appalto sul MEPA (Rif. Paragrafo 4)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Visto attestante la coerenza del presente approvvigionamento con la "Pianificazione aziendale" (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00 Euro)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'adeguatezza della base d'asta/dell'importo massimo spendibile</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>

