

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

**CONTRATTO D'APPALTO
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO
UBICATI PRESSO IL CED DEL CSI-PIEMONTE DI TORINO E DI VERCELLI
(ES18_296_MEPA)**

**ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO
(SQ19_028_MEPA)**

Il Direttore Generale:

- visto il proprio Provvedimento del 19 dicembre 2018, con il quale autorizzava la procedura di affidamento diretto – da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta") – per l'acquisizione dei servizi di "Manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio ubicati presso il CED del CSI-Piemonte di Torino (collaudo da effettuarsi entro il 31 gennaio 2019) e di Vercelli (collaudo da effettuarsi entro il 31 gennaio 2020)" a favore della società SERIM Impianti S.r.l. (rif. ES18_296_MEPA), per un importo complessivo pari a Euro 27.100,00 (oltre oneri di legge, oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 900,00, oltre oneri di legge);
- visto il Contratto d'appalto avente ad oggetto i servizi di manutenzione sopra menzionati stipulato con la società SERIM Impianti S.r.l., per un importo complessivo pari a Euro 27.100,00 (oltre oneri di legge, oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 900,00, oltre oneri di legge), in scadenza al 31 gennaio 2020;
- viste le "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 3 dicembre 2019 (Allegato 1)

autorizza la spesa relativa all'attivazione del "Quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito del Contratto d'appalto stipulato con la società SERIM Impianti S.r.l. per l'acquisizione dei servizi di "Manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio ubicati presso il CED del CSI-Piemonte di Torino e di Vercelli", per un importo pari a Euro 700,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Risorse Umane e Facility Management (Allegato 1)

Torino, 11.12.2019

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>Approvvigionamento continuativo</i>
2019000500	M12-SICU	50413200-5-000	<i>n.a.</i>	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

CONTRATTO D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO IL CED DEL CSI-PIEMONTE DI TORINO E DI VERCELLI (ES18_296_MEPA) QUINTO D'OBBLIGO-

1. Oggetto

La presente richiesta di integrazione (quinto d'obbligo) ha ad oggetto la manutenzione straordinaria di n. 6 bombole facenti parte dell'impianto automatizzato di spegnimento incendi del CED di Corso Unione Sovietica, 216 a Torino e di Via Restano, 3 a Vercelli (n. 5 bombole da 177 kg e 365L caduna e n. 1 bombola da 10kg e 17L contenenti gas inerte Novec™ 1230, pressurizzate con azoto a 25 bar).

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Per garantire la salvaguardia e la tutela delle persone, dei beni e degli ambienti CED del CSI Piemonte di Corso Unione Sovietica, 216 a Torino e di Via Restano 3, a Vercelli, i locali sono dotati di un impianto automatizzato di spegnimento incendi a base di gas estinguente NOVEC 1230.

I due impianti sono alimentati da una serie di bombole contenenti gas inerte Novec™ 1230, pressurizzate con azoto a 25 bar:

- n. 10 bombole da 365 litri caduna e n. 1 bombola da 17 litri presso l'impianto del CED di Torino;
- n. 3 bombole da 365 litri cadauna presso l'impianto del CED2 di Vercelli.

La corretta manutenzione dei suddetti sistemi antincendio assume un ruolo fondamentale nella garanzia del mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo.

Al fine di garantire l'integrità e la salvaguardia delle apparecchiature e la piena funzionalità degli impianti antincendio, si è reso necessario procedere alla revisione decennale a norma di legge di n. 6 bombole.

Per rispondere a questa esigenza, all'esito di esplorativa di mercato, sulla base del Provvedimento del Direttore Generale del 19 dicembre 2018 (rif. ES18_296_MEPA), è stato formalizzato - tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), (rif. Trattativa diretta 765678- Ordine CSI n. 2018000650) - l'affidamento per la "Manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio ubicati presso il CED del CSI-Piemonte di Torino (collaudo da effettuarsi entro il 31 gennaio 2019) e di Vercelli (collaudo da effettuarsi entro il 31

gennaio 2020)” a favore della Società Serim Impianti S.r.l., per un importo pari a Euro 27.100,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri della sicurezza da interferenza pari a Euro 900,00 (oltre oneri di legge

Durante le attività di manutenzione previste per i dispositivi antincendio ubicati presso il CED Primario di Torino, sono emerse attività aggiuntive in fase di ripristino dell'impianto stesso, che si sono rese necessarie al fine di procedere con il positivo collaudo dei dispositivi medesimi entro i termini previsti, cioè entro il 31 gennaio 2019.

Si intende pertanto procedere con la formalizzazione di un'integrazione (quinto d'obbligo) nell'ambito del Contratto d'Appalto in essere.

3. Spesa prevista

Per l'integrazione in oggetto si prevede un importo pari ad Euro 700,00 (oltre oneri di legge ed oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad Euro zero).

L'importo è stato determinato sulla base di un preventivo informale del fornitore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica dell'eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri economici migliorativi ed attivare l'iter di adeguamento o di recesso.

Il riscontro, alla data del 3 dicembre 2019, è risultato negativo.

4. Fonti di finanziamento

L'importo di spesa previsto trova copertura economica all'interno del budget 2019 della Direzione Risorse Umane e Facility Management.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.

7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

8. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

9. Giustificazione della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere nei confronti della società SERIM Impianti Sr.l., con la formalizzazione dell'integrazione (quinto d'obbligo) nell'ambito del Contratto d'appalto attualmente in essere per la manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio ubicati presso il CED del CSI-Piemonte di Torino e di Vercelli" (ES18_296_MEPA)

Torino, 3 dicembre 2019

Area Servizio Prevenzione e Protezione
(Giorgio Borgiattino)

FIRMATO IN ORIGINALE

Il RUP
Direzione Risorse Umane
e Facility Management
(Giovanni Rubino)

FIRMATO IN ORIGINALE

Responsabile Acquisti Servizi Professionali
e Facility Management
(Enrica Valle)

FIRMATO IN ORIGINALE

