

PROVVEDIMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO PER DOOR FAN TEST DATA CENTER DELLA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE

(ES23_039)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 6 settembre 2023, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario procedere all'acquisizione di "Door Fan Test Data center della sede centrale del CSI-Piemonte" dalla società Blitz Antincendio S.r.l., che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione in oggetto individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

| A1 | Importo a base d'asta | Euro 22.900,00 |
|----|-----------------------|----------------|
| | Totale A | Euro 22.900,00 |

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

| B1 | Oneri per la sicurezza da interferenza | Euro 100,00 | |
|----|--|-------------|-------------|
| | | Totale B | Euro 100,00 |

| Totale A + B | Euro 23.000.00 |
|---------------|----------------|
| I Ulaie A T D | LUIU 23.000.00 |

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| C1 | Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici) | n.a. |
|----|--|---------------|
| | IVA ed eventuali altre imposte: | |
| C2 | IVA (al 22%) di A) | Euro 5.038,00 |
| C3 | IVA (al 22%) di B) | Euro 22,00 |
| | Totale C | Euro 5.060,00 |

| Totale A + B + C | Euro 28.060,00 |
|------------------|----------------|

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 23.000,00 (oltre oneri di legge), salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI¹.

¹ Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



L'importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a Euro 16.717,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 100,00 (oltre oneri di legge).

DURATA

Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere garantire nel periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto, secondo le tempistiche concordate con il CSI-Piemonte.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore della società Blitz Antincendio S.r.l. che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Telesicurezza Service S.r.l. – Cavallari Gino S.n.c. di Cavallari Laura e Cavallari Maria Gabriella – TVL Group S.r.l. – Blitz Antincendio S.r.l.; Fornitore partecipante: Blitz Antincendio S.r.l.).

Gli Operatori Economici consultati sono stati individuati nell'Albo Fornitori *on-line* del CSI-Piemonte impostando i seguenti filtri:

- Settori/Categorie di fornitura: "Servizi generali";
- Classificazioni: "Installazione e Manutenzione dei dispositivi e impianti antincendio da 20.0001 a 39.999".

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"².

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 19 luglio 2022, è Antonello Ghisaura, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali" del Consorzio.

² Accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.



Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali":

autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione di "Door Fan Test Data Center della sede centrale del CSI-Piemonte" dalla società Blitz Antincendio S.r.l., per il periodo di 36 mesi a decorrere dalla stipula del Contratto, per un importo complessivo pari a Euro 16.717,00 (sedicimilasettecentodiciassette/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel".

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 100,00 (cento/00) (oltre oneri di legge), salva un'eventuale diversa determinazione degli stessi come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto:

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto -Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico e Servizi aziendali" (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di (Allegato 2) OMISSIS Contratto

Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali" (Antonello Ghisaura)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.





| RdA | WBS | Codice Materiale CSI | CUI | CUP | Approvvigionamento continuativo |
|------------|--------------------------|-------------------------|------|------|---------------------------------|
| 2023000360 | G15-2101-PRG1- SVZZ N | 79132000-8-000 | n.a. | n.a. | NO |

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

"DOOR FAN TEST DATA CENTER DELLA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE"

Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del "progetto" di cui all'art. 41, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, unitamente alla documentazione complessiva della procedura di approvvigionamento

1. Oggetto

Il presente approvvigionamento ha ad oggetto le prove di Door Fan Test per le sale costituenti il Data Center del CSI-Piemonte localizzato in corso Unione Sovietica 216 a Torino.

Il Door Fan Test è una procedura di analisi e di verifica delle caratteristiche di tenuta di un locale, obbligatoria secondo la norma UNI 11280:2020 con periodicità annuale.

Nello specifico, analizza il comportamento del locale durante una variazione di pressione fra interno ed esterno, che avviene durante la scarica del gas, per verificare se si crea un flusso d'aria attraverso le difformità delle pareti del locale stesso che possono portare a rendere la scarica del gas inefficiente.

La prova viene eseguita con uno strumento chiamato infiltrometro. Questo strumento è dotato di un apposito pannello sul quale è montato un ventilatore che si applica alla porta del locale. Grazie al ventilatore è possibile effettuare la depressurizzazione del locale, poi, invertendo il flusso dell'aria, si ottiene la pressurizzazione del volume. Dopo una serie di misurazioni della pressione e del flusso d'aria si analizzano i dati rilevati e si arriva a stabilire se la tenuta del locale è conforme alle disposizioni della normativa.

Gli impianti a saturazione totale prevedono che la concentrazione del gas estinguente sia maggiore del valore minimo per un tempo di almeno 10 minuti.

Tale periodo, detto tempo di permanenza, è considerato sufficiente a garantire il completo spegnimento anche di fuochi "covanti".



Ciascuna prova si ritiene quindi superata se l'area di perdita equivalente è tale che il tempo di permanenza sia superiore a 10 minuti.

Le prestazioni di cui al presente approvvigionamento saranno considerate concluse soltanto dopo il rilascio dell'attestato della prova.

Le prove oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate, secondo le tempistiche concordate con il CSI-Piemonte, nel periodo di 36 mesi dalla data di stipula del Contratto.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Il Door Fan Test (Test integrità locale) è obbligatorio a seguito di installazione di impianti antincendio a saturazione, quali impianti a gas inerti e a gas chimici (appendice E della normativa UNI 15004:2019). Come da normativa vigente, il Door Fan Test va effettuato annualmente per garantire la corretta tenuta dei locali per garantire l'efficienza del sistema installato.

Il Data Center del CSI Piemonte, ha un impianto di spegnimento che utilizza come estinguente NOVAC 1230, un composto avanzato di ultima generazione che garantisce la sicurezza delle persone, estingue l'incendio in pochi secondi e non danneggia le componenti elettroniche. Questo estinguente ricade nella normativa sopradetta, per cui occorre procedere con tale attività.

Il Data Center è costituito da 4 sale (identificate secondo quattro colori – gialla, arancione, blue e viola) ma, considerando che attualmente la sala viola è completamente vuota e inizieranno i lavori di riqualificazione e allestimento dei nuovi spazi, si prevede che in questo locale non sarà fatto il Door Fan test nel 2023 e nel 2024 mentre sarà eseguito dal 2025. Nelle altre tre sale il test dovrà essere effettuato per tutte le annualità.

Alla luce di quanto sopra esposto, per la presente acquisizione si è ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento ed è stata individuata la società BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.

3. Spesa prevista

L'importo complessivo a base d'asta per l'approvvigionamento in oggetto è pari a **Euro 22.900,00** (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a **Euro 100,00** (oltre oneri di legge).

L'importo a base d'asta è stato determinato sulla base di un'indagine informale di mercato.



4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'importo previsto trova copertura economica all'interno della previsione di spesa della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi Aziendali – Ufficio Tecnico" del CSI Piemonte.

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia della fornitura oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna il riscontro è il seguente:

 sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2018

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

9. Conformità alle disposizioni ISO 14001:2015

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 14001:2015 e non richiede verifica preventiva di conformità.

10. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.



11. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 20000-1:2018 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.

12. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

13. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto a favore della società BLITZ ANTINCENDIO S.R.L., individuata a seguito di preliminare esplorativa di mercato, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La procedura verrà gestita utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"¹.

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti" per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" (Valentina Curatolo)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali" (Sante Lorenzo Carbone)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

....

Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi Aziendali" (Antonello Ghisaura)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa "Acquisti" (Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

¹ Rif. accessibile all'indirizzo internet <u>www.ariaspa.it</u> – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.